



# 门窗表

类型	设计编号	洞口尺寸(mm)	数量	图集名称	选用型号	备注
门	M-1	1050X3000	2			90系列铝合金平开门
	M-2	1000X2200	1			成品木质平开门
窗	C-1	1500X1800	3			90系列铝合金推拉窗

说明

1. 各种型号留窗的数量与实际工程现场核对,门窗在定货和加工前必须对预留洞口实际尺寸进行复核无误后方可按本表定货,在施工误差允许范围内按实际尺寸为准。
2. 本图所标注为洞口尺寸,门窗制作时均需加主部分安装厚度,所采用留型材料根据材料商家所提供的结构设计,同设计 施工 业主共同商定。
3. 分格详见门窗立面示意。
4. 面积大于1.5平方的留窗玻璃 玻璃底边离最终装修面小于500mm的落地窗、玻璃幕墙均采用钢化安全玻璃,落地窗下部的钢化玻璃须有防撞击测试报告。
5. 卫生间的门应做防夹处理。
6. 门窗玻璃的选用应遵照《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2009《255-2003》和《建筑安全玻璃管理规定》发改运行[2003]2116文号及地方主管部门的有关规定。外窗镀膜玻璃的颜色与建设单位协商后确定。
7. 凡留窗台低于900mm的低窗及落地窗、楼梯临空平台栏杆,下部固定玻璃采用安全玻璃,并安装防护栏杆。栏杆距窗内楼面完成面不应小于0.9m。栏杆扶手栏玻璃采用参见相关大样图及详图,用6厚钢化玻璃。并要求栏杆下部按相关平面图中所注做细部;凡未做细部处要求二次装修时设100高不锈钢踢脚。
8. 对使用中容易撞击的部位,应设置明显的警示标志。
9. 通风百叶的有效通风系数大于等于0.8。
9. 幕墙由资质的单位设计、安装,玻璃幕墙开启面积按幕墙材料规格和通风口要求确定,并确保安全。
10. 窗应设置防止从室外拆装的装置,推拉窗及外开平窗设置防止窗扇向室外脱落的装置。